



Gooi en Vechtstreek

BRANDWEER

Brandweer Gooi en Vechtstreek
Postbus: 57, 1200 AB Hilversum
Bezoekadres: Kamerlingh Onnesweg 148 1223 JN Hilversum



BRANDWEER

Flevoland

Brandweer Flevoland
Postbus: 10334, 1301 AH Almere
Bezoekadres: Gordiaandreef 101 8233 AB Lelystad

Aan: Zorginstellingen in Flevoland en Gooi en Vechtstreek

Uw kenmerk :
Ons kenmerk : VRF/VRGV Brandweer
Inlichtingen bij : dhr. H. Kramer
Bussum : 19 mei 2020

Betreft : Advies brandveiligheid zorginstellingen

Geachte heer, mevrouw,

De impact die het Covid-19 virus heeft op de zorgsector is erg groot. Wij beseffen dat er momenteel veel van u en van uw personeel gevraagd wordt en dat alle mensinzet gericht is op beheersing van het Covid-19 virus en het verlenen van goede zorg. Wij begrijpen dit volkomen en willen daarom in de eerste plaats ons respect en waardering uitspreken voor het werk van u en uw collega's in deze bijzondere periode.

Het is goed om te merken dat er bij de maatregelen die vanwege het Covid-19 virus genomen worden ook aandacht is voor (brand)veiligheid. Op dit moment voeren brandweer en gemeenten geen reguliere controles op brandveiligheid bij zorginstellingen uit. Vanwege beperkende maatregelen kunnen ontruimingsplannen en/ of andere procedures niet meer actueel of volledig uitvoerbaar zijn.

Hiermee kan wellicht de aandacht op gebied van brandveiligheid niet in die mate ingevuld worden als u gewend bent om te doen. Uw interne en BHV organisatie kan hiervan merkbare gevolgen ondervinden. Als Brandweer vinden wij het daarom belangrijk om in contact zijn en blijven. Wij sluiten daarom graag aan bij de oproep van de VGN (Vereniging Gezondheidszorg Nederland) en NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) om onze hulp te bieden bij de advisering met betrekking tot (tijdelijke) maatregelen op gebied van brandveiligheid. De medewerkers van brandweer Gooi en Vechtstreek en brandweer Flevoland willen u daarom graag ondersteunen met al uw vragen rondom (brand)veiligheid.

Wij hebben daarom voor u alvast een lijst samen gesteld met veel gestelde vragen en antwoorden die u kunnen helpen met het geven van een goede invulling aan de (brand)veiligheid in uw zorginstelling. Natuurlijk staan wij daarnaast open voor persoonlijk contact.

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben over de brandveiligheid in uw zorginstelling neem dan vooral contact met ons op. Wij zijn te bereiken via:

Afdeling Risicobeheersing Brandweer Gooi en Vechtstreek:

Mail: preventieloket@brandweergooivecht.nl

Tel: 035 688 5588

Afdeling Risicobeheersing Brandweer Flevoland:

Mail: brandpreventie@brandweereflevoland.nl

Tel: 0900-0165

Actuele versie van het overzicht veel gestelde vragen en antwoorden zal worden gedeeld via onze website www.brandveiligflevoland.nl

Met vriendelijke groet,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'H. Schippers', with a large, sweeping underline.

Hildemarie Schippers,

Hoofd afdeling Risicobeheersing Brandweer Flevoland en Gooi en Vechtsreek.

Bijlage 1

Meest gestelde vragen en antwoorden brandveiligheid zorginstellingen COVID-19

Vraag 1: Waarom is het noodzakelijk om procedures ten aanzien van brandveiligheid zoals bijvoorbeeld het ontruimingsplan aan te passen op de al genomen Covid-19 maatregelen?

Antwoord: Een snelle ontruiming bij brand mag niet belemmert worden door quarantaine- of isolatieafdelingen. Deze afdelingen kunnen op een dusdanige wijze zijn afgeschermd en/of afgesloten dat het ontruimen vertraging oploopt of niet meer mogelijk is. Alle zorgpanden zijn voorzien van een brandmeldinstallatie. De brandmeldinstallatie zorgt ervoor dat een beginnende brand zeer snel ontdekt wordt en de ontruimers en BHV-ers direct gealarmeerd worden. Bij een brandmelding is het daarom van belang dat er snel gereageerd wordt om een beginnende brand snel te kunnen blussen.

Vraag 2: Wat te doen bij een brandmelding die mogelijk vanuit quarantaine afdeling komt?

Antwoord: Wanneer de verkenner een echte brand ontdekken komt de eigen veiligheid altijd op de eerste plaats. Druk dan altijd een handbrandmelder in. Beoordeel daarna of het mogelijk is om de ruimte te betreden waarvandaan de brandmelding komt. Het gevaar wordt niet alleen veroorzaakt door vlammen maar vooral door rook. Rook is giftig. Rook inademen is daarom altijd schadelijk voor de gezondheid. Wanneer de ruimte betreden kan worden moet de keuze gemaakt worden, kan de brand op een veilige wijze geblust worden. Omdat het pand voorzien is van een brandmeldinstallatie en de ontruimers en/of BHV-ers direct gealarmeerd worden is het aannemelijk dat een brand nog klein is. Een beginnende brand kan mogelijk met een brandslanghaspel en/of een draagbaar blustoestel geblust worden. Mogelijk dat deze blusmiddelen in de " Covid-19 veilige zone" hangen en niet direct gebruikt kunnen worden. Het advies is om als dit het geval is, voor voldoende blusmiddelen te zorgen binnen de quarantaine- en/of isolatie- afdeling. Wanneer de ruimte waarin de brand gedetecteerd is wel betreden kan worden maar de brand kan niet geblust worden moet geprobeerd worden om alle personen te ontruimen. Sluit na het verlaten van de brandruimte alle deuren om een snelle rookverspreiding te voorkomen. Daarna moeten alle overige personen in het brandcompartiment verplaatst worden naar een veilige plaats. Dit is de taak van de ontruimers en/of BHV-ers. Belangrijk is dat in deze fase alleen het brandcompartiment waar de brand geconstateerd is ontruimd hoeft te worden.

Welke ruimte er minimaal ontruimd moet worden willen wij graag samen met de zorgorganisatie bepalen. Omdat dit per locatie en mogelijk brandscenario verschilt willen we dit graag samen met de zorgorganisatie bespreken om tot een optimaal brandveiligheidsniveau te komen. Hiervoor kunt u via bovengenoemde gegevens contact met ons opnemen.

Vraag 3: Eist de brandweer dat ruimten waar patiënten in quarantaine verblijven zijn aangegeven met aanduidingen voor de brandweer?

Antwoord: Hier is geen eis voor. Wel wil de brandweer graag geïnformeerd worden over de aanwezigheid van Covid-19 quarantaine afdelingen om een snelle en efficiënte inzet mogelijk te maken. Dit voorkomt dat de brandweer bij aankomst tijd verliest met het nemen van extra maatregelen voor de persoonlijke bescherming. Het is voor de brandweer belangrijk dat de aanduiding op één wijze uitlegbaar is. Een goed hulpmiddel hierbij is aan het aanpassen van de ontruimingsplattegronden en deze beschikbaar hebben voor aankomende brandweereenheden.

Vraag 4: Normaal voeren de BHV-ers van de organisatie een verkenning uit van een brandalarm. Wanneer het brandalarm zich voordoet in een quarantaine- of isolatielocatie dan kan/ mag de BHV-er de verkenning alleen uitvoeren als de BHV-er in kwestie volledig is voorzien van Persoonlijke Beschermingsmiddelen?

Antwoord: Er gaat veel tijd verloren met aantrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen en daarnaast is er schaarste aan persoonlijke beschermingsmiddelen. Het uitvoeren van een verkenning is niet specifiek alleen een toegewezen taak voor de BHV. Wanneer overige medewerkers die in een quarantaine zone werken een duidelijke instructie hebben ontvangen, kunnen die ook deze taak uitvoeren. (zie ook het antwoord van vraag 2).

Vraag 5 De ploegleider BHV vangt de brandweer op bij de hoofdingang van het gebouw. Welke informatie wil de brandweer SOWIESO ontvangen?

Antwoord: De brandweer wil graag vooraf geïnformeerd worden over wijzigingen in de intern organisatie of wijzigingen van de fysieke inrichting van het gebouw zodat wij deze informatie kunnen toevoegen aan onze uitruksystemen. Bij alarmering, tijdens het aanrijden, wordt de bevelvoerder vanuit het systeem geïnformeerd over eventuele bijzondere omstandigheden. Naast de informatie zoals de bevelvoerder deze normaal gesproken van de ploegleider van de BHV ontvangt (wat brand er, waar brand het, hoeveel personen zijn er aanwezig, mate van zelfredzaamheid, is de ontruiming reeds gestart en de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen zoals zuurstof zal de bevelvoerder vragen naar eventuele bijzondere omstandigheden t.g.v. Corona besmetting. Denk daarbij aan mogelijk contact van de brandweer met Corona verdacht- of besmette personen, betreden van besmet gebied door brandweer, wijziging in de aanvalsroutes voor de brandweer, wijziging in vluchtroutes, wijziging in locatie van verzamelplaatsen.

Vraag 6: Wat zijn nog meer tips voor de BHV om rekening mee te houden?

Antwoord: Deze tips zijn:

- Zorg dat coronapatiënten en corona afdelingen herkenbaar zijn voor de hulpdiensten
- Zorg dat de bezetting van de BHV-organisatie voldoende is georganiseerd
- Personen met coronabesmetting (verdacht of vastgesteld) moeten gescheiden kunnen worden opgevangen ten opzichte van niet coronapatiënten/cliënten.
- Check of je bij een mogelijke ontruiming van de zorginstelling zelf de mogelijkheid in huis hebt om coronapatiënten op te vangen, of zoek hiervoor een locatie in overleg met derden.
- Probeer het aantal BHV'ers en hulpverleners in de opvang te beperken.
- Maak liever meerdere kleinere opvang locaties dan 1 hele grote. Mensen die aangeven daadwerkelijk al ziek te zijn, worden (met hun huisgenoten) in een aparte ruimte opgevangen. Als er geen aparte ruimte, creëer dan een afgezonderd deel in de opvang voor diegene die daadwerkelijk al ziek waren.
- Probeer de opvanglocaties qua ruimte groot te laten zijn maar qua aantallen mensen klein.
- Probeer verkeer van mensen (hulpverleners) tussen deze ruimtes / locaties te minimaliseren.
- Verzoek mensen met hun huisgenoten bij elkaar te blijven op 1 plek in de opvang en anderhalve meter afstand te bewaren tot anderen.
- Probeer desinfecterende gel of handzeep ter plaatse te laten komen zodat mensen die kunnen gebruiken. Probeer deze ook bij de ingang van de opvang geplaatst te krijgen.
- Geeft het personeel en de BHV-ers instructie om gepaste afstand van de hulpverleners te houden.

Vraag 7: Heeft de brandweer ook een checklist waarmee zorginstellingen zelf een scan kunnen maken op brandveiligheid?

Antwoord: De brandweer heeft een eenvoudige checklist om de brandveiligheid in de zorginstelling zelf in kaart te brengen. Deze checklist is bedoeld als zelfscan en vervangt niet de reguliere controles van de brandweer.

Controlepunten		
BHV plannen en procedures aangepast op de gewijzigde Covid-19 maatregelen?	Aangepast?	Ja Nee NVT
Vluchtroute aanduidingen	Aanwezig?	Ja Nee NVT
	Verlichting in orde?	Ja Nee NVT
Blusmiddelen	Gekeurd?	Ja Nee NVT
	Bereikbaar?	Ja Nee NVT
	Voldoende aanwezig op Covid-19 afdelingen?	Ja Nee NVT
Nooduitgangen	Vrij van ongewenste sloten?	Ja Nee NVT
	Direct te openen zonder hulpmiddelen?	Ja Nee NVT
Verkeersruimten en vluchtroutes	Vrij van obstakels in het looppad?	Ja Nee NVT
	Vrije doorloop voldoende?	Ja Nee NVT
	Indeling Covid-19 afdelingen belemmeren niet en maken vluchtwegen niet lager?	Ja Nee NVT
Brandcompartimentering	Vrij van openingen en gaten in de wanden, plafonds en vloeren?	Ja Nee NVT
	Zelfsluitende deuren sluiten goed af?	Ja Nee NVT
Brandmeld- en ontruimingsinstallatie	Worden de maandelijkse en 4 maandelijkse taken door de beheerder van de brandmeldinstallatie uitgevoerd?	Ja Nee NVT
	Installatie visueel correct?	Ja Nee NVT
	Alarmgeluidsniveau gevoelsmatig voldoende?	Ja Nee NVT
	Heeft het jaarlijks onderhoud plaats gevonden en is de installatie goed gekeurd?	Ja Nee NVT